



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.001330.04.22

Дата 14.04.2022 г.

№

Дата

Основание производства экспертизы: заявление № 22/02.12.001083-2 от 31.03.2022

Дата (период) проведения экспертизы: с 06.04.2022 по 14.04.2022

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене Морозовой И. А., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Сертификат специалиста 0177040062773 от 11.10.2017 рег. №06785.

Заказчик: ООО "АВЛ-КРАФТ" (ИНН:9718016797, ОГРН:1167746639224)

Адрес: 107023, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Соколиная гора, Барабанный переулок, д. 3, эт. 2, пом. IV, оф. 218 (Россия)

Объект экспертизы: Кирпич и камень стеновой, бетонный, гиперпрессованный, торговая марка "PressBrick & ERMIX", тип "Лего": 1НФ- 240x120x65, 1.5НФ-240x120x85мм, 0.7НФ-240x60x65 (евро)

Сведения об изготовителе: ООО "АВЛ-КРАФТ"

Адрес: 107023, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Соколиная гора, Барабанный переулок, д. 3, эт. 2, пом. IV, оф. 218 (Россия) Адрес производства: 302507, Орловская область, Орловский район, Платоновское сельское поселение, ул. Чешская, д. 9 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.61.11-001-03425616-2022 "КИРПИЧ И КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ, БЕТОННЫЙ, ГИПЕРПРЕСОВАННЫЙ "PressBrick & ERMIX", тип "Лего"

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний, ТУ 23.61.11-001-03425616-2022, сведения о составе, макет этикетки, контракт, доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: При изготовлении продукции применяют: продукты камнепиления, отсеvy нерудных пород (известняка, доломита, мрамора и др.), добычи угля (терриконы), доменного и сталеплавильного производства (шлаки), обогащения руд ("хвосты"); портландцемент; пигмент красный, желтый железистый; окись хрома; вода техническая

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол Испытательная лаборатория ООО "ИПАК" (аттестат аккредитации № RA.RU.21AP86) №ИЛЦ-18/ИС-11-22 от 23.03.2022 г.

014938

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Эффективная удельная активность (Аэфф. м) природных радионуклидов (Бк/кг):

71±44

не более 370

Соответствует I классу строительных материалов.

При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: известняку, доломиту, портландцементу, диХром триоксиду /по хрому (III)/ (дихрома трехокись).

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани, оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз может вызвать раздражение или травмировать глаз.

Входящее в состав вещество диХром триоксид обладает аллергенными свойствами.

Область применения: Строительно-отделочные материалы: для перегородок (П); для кладки стен (С); для внутренней кладки; для наружной кладки; обустройство фундаментов; применение в несъемной опалубке; облицовка зданий и строений

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: Соблюдение требований СП 2.6.1.2612-10 (п.5.1.17, п.5.2.5), СанПиН 2.6.1.2800-10 (п.4.2.3), СанПиН 2.6.1.2523-09 (п.5.3.4); ГУ 23.61.11-001-03425616-2022; Инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: наименование и обозначение продукции, торговое название, фирма-производитель, адрес, страна, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения

Заключение: Продукция: Кирпич и камень стеновой, бетонный, гиперпрессованный, торговая марка "PressBrick & ERMIX", тип "Лего": 1НФ- 240x120x65, 1.5НФ-240x120x85мм, 0.7НФ-240x60x65 (евро) соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 11)

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологических экспертиз недовольственной продукции

Руководитель (заместитель) органа инспекции



И. А. Морозова

И. А. Морозова

Е. Л. Скворцова

Е. Л. Скворцова

В.Ю. Иванов

В.Ю. Иванов

